

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W SOCHACZEWIE
ODDZIAŁ LABORATORYJNY
96-500 Sochaczew, ul. Traugutta 18, Tel/fax (0-46)862-22-66

Data sporządzenia
sprawozdania
17.08.2012 r.



AB 637



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ 1144/ZL/12

Data przyjęcia do badania	- 13.08.2012r.
Miejsce pobrania próbek	- SUW Podkowa Leśna ul. Warszawska
Obiekt	- woda-wodociąg publiczny
Punkt pobrania	- woda uzdatniona
Nazwa i adres Klienta	- Hydromont Sp. j. Romuald Kwiatkowski, Jacek Kwiatkowski, ul. Żydowska 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Próbka pobrana przez	- Zleceniodawcę
Badania wykonano w dniach	- 13.08. – 14.08.2012r.
Kod próbki	- 1144/ZL/12

WYNIKI BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH

Lp.	Oznaczenia	Jm	Nr normy/metodyka	Wynik	Najwyższa dopuszczalna zawartość /Rozp.Min.Zdr. z 29.03.2007r z późn. zmianami./
1	Liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2004	0	0
2	Liczba Escherichia coli	jtk/100ml	PN-EN ISO 9308-1:2004	0	0

jtk- jednostki tworzące kolonie,

Osoba odpowiedzialna merytorycznie
za badanie: Sylwia Zembrzuska

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego
mgr inż. Elżbieta Przytuła

Bez zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być kopiowane inaczej jak tylko w całości.
Wyniki i badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.